



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Peowiaków 96

tel./fax: 84 627 10 59, tel. centrala: 84 639 36 91 do 93

e-mail: psse.zamosc@sanepid.gov.pl

*Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej PSSE w Zamościu (www.pssezamosc.bip.gov.pl)*

Zamość, dnia 10 sierpnia 2023 r.

HK.9020.1.145.2023

Gmina Sitno

Sitno 73

22-424 Sitno

Dotyczy wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Jarosławiec

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 537), § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, ust. 9 i § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbek wody do spożycia przez ludzi wykonanych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Zamościu przy ul. Peowiaków 96:

- NR L.9052.1.1.219.2023 z dnia 10.08.2023 r. pobranej dnia 07.08.2023 r.,
- NR L.9052.1.1.224.2023 z dnia 10.08.2023 r. z pobranej dnia 09.08.2023r.

w ramach kontroli urzędowej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Jarosławiec,
Gm. Sitno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu
s t w i e r d z a

I. Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Jarosławiec, z uwagi na występujące przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, tj. bakterii grupy coli

i nakazuje:

1. Unieruchomić wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Jarosławiec;
2. Podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami, określonymi z rozporządzeniu Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);

3. Zapewnić konsumentom wodę do spożycia z innego źródła, spełniającą wymagania ww. rozporządzenia;

4. Poinformować w sposób skuteczny konsumentów, że woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, produkcji żywności, mycia rąk i innych części ciała;

5. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zamościu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji;

6. Przekazać odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia;

a jednocześnie zezwala na:

utrzymanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów).

Po podjęciu działań naprawczych nakazanych niniejszą decyzją należy wykonać badanie jakości wody, pozwalające na ocenę skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych i przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zamościu ich wyniki.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia będzie możliwe po uzyskaniu wyników badań jakości wody zgodnych z normami przewidzianymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i stwierdzeniu jej przydatności do spożycia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu.

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 338), niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Niewykonanie nałożonych w decyzji obowiązków spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.).

U Z A S A D N I E N I E

W ramach kontroli urzędowej pobrano w dniu 07.08.2023 r. próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Jarosławiec. Na podstawie badań laboratoryjnych (sprawozdanie z badań próbek wody NR L.9052.1.1.219.2023 z dnia 10.08.2023 r.) stwierdzono wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli:

- kod próbki: 445/219/NW/23 - ujęcie – wyjście na sieć - bakterie grupy coli - 27 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100 ml).

W związku z powyższym w dniu 09.08.2023 r. w ramach kontroli urzędowej ponownie pobrano próbki kontrolne do badań laboratoryjnych. W wyniku przeprowadzonych badań w próbkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli, określonej w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), sprawozdanie NR L.9052.1.1.224.2023 z dnia 10.08.2023 r., tj.:

- kod próbki: 456/224/NW/23 – Jarosławiec – ujęcie - studnia nr 2 - bakterie grupy coli - 4 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100 ml);
- kod próbki: 457/224/NW/23 – Jarosławiec 413/3 - bakterie grupy coli - 60 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100 ml);
- kod próbki: 458/224/NW/23 – Jarosławiec 400/4 - bakterie grupy coli - 45 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100 ml);
- kod próbki: 459/224/NW/23 – Jarosławiec 389/8 - bakterie grupy coli - 74 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100 ml);

Powyższe stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami, tj. załącznikiem nr 1 części C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), według którego liczba bakterii grupy coli powinna wynosić 0 jtk/NPL w próbce o objętości 100 ml.

Stosownie do § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z badań jakości wody stwierdza brak przydatności wody do spożycia - w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust. 7 i ust. 9 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazuje podjęcie działań naprawczych oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych, a podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, przedstawiają właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.

Zgodnie z § 26 ust. 3 ww. rozporządzenia w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2-4, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, przekazują odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Mając na uwadze powyższe, ze względu na istnienie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi związanego z używaniem wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Jarosławiec, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu stwierdził brak przydatności wody do spożycia oraz nakazał podjęcie stosownych działań.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W związku z powyższym odstąpiono od umożliwienia Stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań przed wydaniem decyzji, albowiem zachodzi konieczność podjęcia natychmiastowych działań z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego - art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

P o u c z e n i e

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku niewniesienia odwołania w ww. terminie decyzja staje się ostateczna.

Zgodnie z treścią art. 127a kpa:

- 1) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję,
- 2) z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 130 § 3 pkt 2 kpa).

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu
ul. Sienkiewicza 24, 22-400 Zamość
3. Sekcja HDiM w/m
4. Sekcja HŻŻ w/m



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zamościu
Stanisław Jaslikowski