


Jarosławiec, dnia 2023-10-09

Pan Krzysztof Seń

Wójt Gminy Sitno

Reklamacja



W związku z licznymi uszkodzeniami i ubytkami na drogach w miejscowości Jarosławiec składamy reklamację dotyczącą jakości wykonanych prac.

W latach 2019-2020 wyremontowane zostały drogi na osiedlu w Jarosławcu oraz przebudowana została droga gminna nr 110381 L na odcinku od granicy z gm. Zamość do drogi powiatowej nr 3246 L.

Wykonawca, który został wybrany w drodze przetargu, zadanie realizował zgodnie z projektami budowlanymi pod nadzorem Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Po upływie dwóch lat od przebudowy dróg okazało się, że na nowo wybudowanych drogach pojawiły się dziury, ubytki asfaltu, spękana nawierzchnia asfaltowa oraz zapadnięte pobocza. W ubiegłych latach w ramach reklamacji drogi były już poprawiane przez wykonawcę. Poprawki polegały na polaniu miejsc uszkodzonych płynnym lepikiem i posypaniem go piaskiem. Nie są to jednak działania poprawiające jakość dróg lecz markowanie naprawy.

W związku z powyższym składamy na ręce Pana Wójta Gminy Sitno formalny wniosek o skuteczną interwencję w powyższej sprawie. Uszkodzenie nawierzchni asfaltowej jest wynikiem wątpliwej jakości wykonania prac remontowych pod słabym nadzorem Inspektora. Zgłoszenie reklamacji do wykonawcy powinno skutkować wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie podbudowy w miejscach gdzie nie została ona wykonana na etapie remontu dróg. Natomiast na drodze 110381L należy położyć nową warstwę asfaltową na odcinku minimum 450 mb.

Z poważaniem

Radosław Knapik

Janusz Adam
Włodzisław Wydmarski

W załączeniu:

1. Rysunek drogi 110381L z zaznaczonymi uszkodzeniami
2. Rysunek osiedla Jarosławiec z zaznaczonymi uszkodzeniami

Do wiadomości:

Rada Gminy Sitno



Agenda:

- złe wykonany Turk

- ubytki, zapadnięte pobocze

- woda na asfalcie

