



Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Sitno, dnia 19.09.2018 roku

**Zapytanie ofertowe na zakup specjalistycznego sprzętu
dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sitno**

1. Zamawiający

Gmina Sitno

Adres: Sitno 73, 22-424 Sitno

NIP: 9222942612

REGON: 950368575

tel. 846113940, fax. 846112308

E-mail: ugsitno@sitno.gmina.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie: zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Sitno, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z **Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości** w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem

Wskazane w zapytaniu ofertowym wymagania są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, zapotrzebowaniem Zamawiającego w zakresie funkcjonalności i wydajności przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie minimalnych wymogów Zamawiającego oraz minimalnej jakości przedmiotu dostawy. Wskazaniom tym towarzyszą każdorazowo wyrazy „lub równoważny/ równoważne”.

Zamawiający dopuszcza się użycie do realizacji dostaw zastosowanie produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w sposób trwały na każdym nabytym wyposażeniu i urządzeniu logotyp Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

35110000-8 – Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

5. Termin realizacji oraz termin związania z ofertą

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia do dnia **12.10.2018 roku**.

Termin związania z ofertą 30 dni

6. Kryteria oceny ofert

Cena - max 100 %

$$C = \frac{C \text{ min}}{C \text{ bad}} \times 100\% \text{ pkt} \quad \text{gdzie } 1 \text{ pkt} = 1\%$$

gdzie:

C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena,

C min - cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich badanych ofert,

C bad. - cena (brutto) badanej oferty.

Zamawiający do oceny kryterium „Cena” pobierze dane z Formularza ofertowo-cenowego złożonego przez Wykonawcę (formularz stanowi Załącznik nr 2).

7. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na dołączonym formularzu oferty, będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Gmina Sitno, Sitno 73, 22-424 Sitno, sekretariat

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego, wysłać pocztą, pocztą elektroniczną na adres: ugsitno@sitno.gmina.pl

Ofertę należy złożyć do dnia: **24.09.2018r. do godz. 08:00**

Osoby do kontaktu:

Krzysztof Maluga - tel. 846113940

Dodatkowe informacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Wykonawcom nie będzie przysługiwał zwrot kosztów przygotowania oferty, również w przypadku unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zapytaniu ofertowym. Wszelkie zmiany będą zamieszczone na stronie: www.sitno.bip.net.pl

Wójt Gminy

mgr Mariusz Tadeusz Bernat

Sitno, dnia 19.09.2018 r.

Załącznik numer 1

Oświadczam, że oferowane przeze mnie urządzenia spełniają parametry techniczne wskazane przez Zamawiającego.

Nazwa urządzenia	szt./ zesta w	łączna cena brutto	PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU nazwa producenta i model
Defibrylator: <i>Parametry techniczne :</i> 1. Spełnia wymagania techniczne określone w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG KG PSP, Warszawa lipiec 2013. 2. Defibrylator AED zgodny z wytycznymi ERC2015, informuje ratownika o kolejnych krokach prowadzonej resuscytacji, bezpieczny impuls defibrylacyjny max. 150 J. 3. Wbudowany tryb pediatryczny bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów jak klucz lub elektrody redukujące energię) zestaw wyposażony w trzy komplety elektrod uniwersalnych (do defibrylacji dzieci i dorosłych) 4. Urządzenie wyposażone w metronom oraz asystenta RKO. 5. Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim. 6. Defibrylator wyposażony we wskaźnik wizualny (wyświetlacz) informujący o sprawności urządzenia, stanie baterii oraz stanie elektrod. 7. Autoryzowany serwis producenta w myśl art.90 ust.4 Ustawy o wyrobach medycznych. 8. Przerwa w RKO max. 6 sekund. 9. Przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami uniwersalnymi (dla dorosłych i dzieci). 10. Wyposażony w 2 szt. baterii nieładowalnych: główną i zapasową - o okresie żywotności baterii min. 5 lat, zapewniających w sumie nie mniej niż 400 wyładowań max. energią. Baterie dedykowane tylko do tego urządzenia lub serii urządzeń producenta. Gwarancja baterii objęta gwarancją urządzenia. 11. Urządzenie wykonuje cykliczne auto testy w trybie dziennym. 12. Możliwość defibrylacji na mokrych i metalowych powierzchniach 13. Siła głosu komunikatów dopasowuje się automatycznie do głośności dźwięków otoczenia. 14. Urządzenia dostarczone w walizce o kształcie prostopadłościanu z zaokrąglonymi krawędziami, walizka musi spełniać wymogi IP 67 oraz DEF STAN 81-41, STANAG 4280. 15. Gwarancja producenta na terenie Polski: min. 5 lat. 16. Klasa IP55 17. Dostawa wraz z urządzeniem medycznym: Moduł treningowy będący niezależnym urządzeniem, wierną kopią urządzenia medycznego. 18. Moduł treningowy zasilany bateriami AA, wyposażony w pilota do sterowania wszystkimi parametrami urządzenia, min. 8 scenariuszy. 19. Wyprodukowany w 2018 roku.	2		
Torba ratownicza PSP R-1 z wyposażeniem 1. Spełnia wymagania techniczne określone w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG KG PSP, Warszawa lipiec 2013. 2. Wyprodukowana w 2018 roku. 3. Wyposażenie torby opisane poniżej poniżej.	1		
Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych 1. Spełnia wymagania techniczne określone w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG KG PSP, Warszawa lipiec 2013. 2. Silnik 4-surowy, spalinowy – min. 2.2kW (3KM).	1		

3. Podłączenie 2 narzędzi oraz praca z 2 urządzeniami na raz. 4. Wbudowana funkcja Turbo. 5. Wydajność niskie - wysokie ciśnienie min.- 2 x 3 l/min - 2x0,7 l/min. 6. Wydajność funkcji Turbo niskie - wysokie ciśnienie min. - 1 x 5,8l/min - 1x 1,35l/min. 7. Pojemność użytkowa oleju – min. 3l. 8. Waga urządzenia do 24 kg. 9. Gwarancja min 2 lata. 10. Wyprodukowany w 2018 roku.			
Hydrauliczne nożyce do cięcia 1. Spełnia wymagania techniczne określone w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG KG PSP, Warszawa lipiec 2013. 2. Klasa zdolności cięcia – K. 3. Siła cięcia – min. 1101 kN (112 t). 4. Zapotrzebowanie na olej - min. - 295 cm³. 5. Rozwarcie ostrzy – min. – 200 mm. 6. Waga – min. 18,5 kg 7. Gwarancja min 2 lata. 8. Wyprodukowane w 2018 roku.	1		
Zestaw węży hydraulicznych 1. Spełnia wymagania techniczne określone w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG KG PSP, Warszawa lipiec 2013. 2. Komplet 2 węży min. 10 m długości każdy. 3. Gwarancja min 2 lata. 4. Wyprodukowany w 2018 roku. 5. Kompatybilne z w/w nożycami oraz agregatem.	1		

Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych, hydrauliczne nożyce do ciecia oraz zestaw węży hydraulicznych muszą być ze sobą kompatybilne oraz z urządzeniami użytkowymi w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu.

Wypożyczenie Torby ratowniczej PSP R-1:

Nazwa asortymentu	Standard wyposażenia R1
Rurki ustno - gardłowe wielorazowe	Komplet 6 szt.
Jednorazowe rurki krtaniowe lub maski krtaniowe w różnych rozmiarach z uchwytem	Komplet 3 szt.
Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym	3 szt.
Ssak mechaniczny, ręczny dla dorosłych i niemowląt Ssak ręczny wielorazowego użytku z wymiennymi: • 2 pojemnikami 250 ml/50 ml (dla dorosłych i dzieci) 3 cewnikami: dorosłych, dzieci, niemowląt – komplet.	1 szt.
Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną. Maski silikonowe nr 4 i 5 -przezroczyste i obrotowe. Sprzęt wielorazowego użytku do sterylizacji i czyszczenia w płynach.	1 szt.
Worek samorozprężalny dla dzieci z maską nr 2 i 3 – przezroczyste i silikonowe. Konstrukcja umożliwiająca wentylację bierną i czynną. Sprzęt wielorazowego użytku do sterylizacji i czyszczenia w płynach.	1 szt.
Filtr bakteryjny dla dorosłych dla HIV, hepatitis C, TBC	5 szt.
Reduktor łączący butle tlenową z odbiornikami tlenu zgodny z PN-EN ISO 10524-1:2006 1. Mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe 2. Regulator przepływu tlenu obrotowy, min. Przepływ maksymalny 25l/min, 3. Gniazdo szybkozłącza w systemie AGA.	1 szt.
Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – dwie duże jedna mała/ , min 95% tlenu rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi – przezroczyste	Komplet 3 szt.
Przewód tlenowy o długości 10 m.	1 szt.
1. Butla tlenowa aluminiowa 2,7 na tlen medyczny (400 litrów o2 przy ciśnieniu roboczym 150 bar) z zaworem w wersji DIN ¾ - napełnianie standard polski.	1 szt.
Kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego, wodoodporne z możliwością regulacji rozmiaru: 1. Kołnierze szyjne dla dorosłych jednoczęściowy, regulowany – 2 szt. 2. Kołnierze szyjne dziecięcy regulowany – 1szt. 3 Kołnierze umieszczone w torbie transportowej 1. Kołnierze użytku wielorazowego	3 szt.
1. Opatrunki / wymiary wg standardu/: 1. Osobisty „W” – 2 szt. 2. Kompresy gazowe jałowe 9cm x 9cm, - 10 szt. 3. Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 – 5 szt.	1 komplet

4. Gaza opatrunkowa jałowa ½ m2 – 5 szt.	
5. Gaza opatrunkowa jałowa ¼ m2 – 5 szt.	
6. Opaska opatrunkowa dziane o szerokości 5 cm – 4 szt.	
7. Opaska opatrunkowa dziane o szerokości 10 cm – 8 szt.	
8. Chusta trójkątna tekstylna – 4 szt.	
9. Bandaż elastyczny o szerokości 10 cm – 3 szt.	
10. Bandaż elastyczny o szerokości 12 cm – 3 szt.	
11. Elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 – 1 szt.	
12. Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 – 1 szt.	
13. Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 3 szt.	
14. Przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m – 1 szt.	
15. Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m – 2 szt.	
2. Opatrywanie oparzeń:	
- Opatrunki WaterJel w osobnej torbie: - na twarz 30x40 cm, (2 szt. z otworami na usta, oczy i nos. Opatrunek jest duży zachodzący na uszy i szyję) - wymiar 10x10 cm (1 szt.) - wymiar 20x46 cm (2 szt.) - wymiar 20x55 cm (2 szt. na dłoń, z wycięciami na kciuk, o konstrukcji zapobiegającej sklejanu palców) - żel w butelce 120 ml (2 szt.) - nożyczki (1 szt.) - bandaż (2 szt.) Opatrunki hydrożelowe w formie żelu ułatwiają przenikanie i penetrację rany. Stosowanie są do oparzeń I, II i III stopnia. Przezroczysty żel ułatwia kontrolę rany i jest bezzapachowy. Antybakteryjny system schładzania zapobiega hipotermii. Opatrunki posiadają instrukcje graficzne ze sposobem aplikacji i z informacją o % pokrycia powierzchni ciała.	
Opatrunek wentylowy (zastawkowy) do zabezpieczenia rany ssącej kl. piersiowej o płaskiej konstrukcji zaworu.	2 szt.
Opaska zaciskowa (taktyczna) w kolorze pomarańczowym 7 generacji	2 szt.
- Jednoczęściowa, - Szerokość taśmy min 4 cm, - Z możliwością zapisania czasu założenia na opasce - Z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem, - Z płynną regulacją naciągu, - Z możliwością założenia jedną ręką.	
Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/- 50)	1 szt.
Nożyczki ratownicze atraumatyczne o długości min. 16 cm.	1 szt.
Okulary ochronne.	2 szt.
0,9 % NaCl w pojemniku plastikowym 10 ml – Wyrób medyczny	5 szt.
0,9 % NaCl w pojemniku plastikowym 250 ml – Wyrób medyczny + butelka z zakrętką.	2 szt.
Folia izotermiczna.	5 szt.
Folia do przykrywania zwłok.	3 szt.
Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała z zimnym kompresem	2 szt.
Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml.	1 szt.
Rękawiczki ochronne nitylowe.	10 szt.
Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru czerwonego.	2 szt.
Plecak / torba PSP R-1 -Zgodne ze standardem - szybki dostęp do całego wyposażenia po otwarciu - zewnątrzna kieszeń z bezpośrednim dostępem do zaworu butli tlenowej - kołnierz ortopedyczny w tylnej części torby - odpinane organizery zabezpieczające opatrunki przed warunkami atmosferycznymi - uchwyty do transportu w rękę, na ramieniu, klatce piersiowej, plecach - chwyty przy zamkach - wyjmowane usztywnienia (możliwość wyczyszczenia torby) - Instrukcja obsługi z warunkami eksploatacji, czyszczenia, i dezynfekcji sprzętu dołączona w formie książeczki do zestawu.	1 szt.

.....
(data i podpis)

Nazwa Wykonawcy

Dokładny adres

REGON

NIP

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z zamawiającym

Numer telefonu

Numer faksu

.....
(miejscowość i data)

Formularz oferty

na:

**„Zakup specjalistycznego sprzętu
dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sitno”**

Na podstawie zapytania ofertowego z dnia 19 września 2018 r., oraz załącznika nr 1, oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za łączną cenę:

a) netto zł (słownie.....zł),

b) podatek VAT zł (słownie:zł),

c) brutto zł

(słownie:zł).

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że:
 - a) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych z określonymi w nim zasadami postępowania;
 - b) nie podlegamy wykluczeniu w związku z wyrządzeniem szkody w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

Do oferty załączamy następujące załączniki:

(np. proszę wymienić wszystkie załączniki załączone do oferty – zgodnie ze stanem faktycznym)

1.
2.

.....
/data i podpis (wraz z pieczętką imienną) osób
upoważnionych/